

Wytwarzanie dymu	silne	niewielkie
------------------	-------	------------

Szczególne obserwacje: -

Ocena: Badany materiał budowlany spełnia wymagania klasy materiałów budowlanych B2 – normalnie zapalnych według normy DIN 4102-B2, ponieważ przeciwwskaźnik nie został osiągnięty przez wierzchołek płomienia. Materiał budowlany uznaje się za niepalny opadając/ociekając.

Wskazówki ostrzegawcze:

Wyniki badań nie mogą zostać przeniesione na inne pokrycia warstwami lub podłoża ani na połączenia z innymi materiałami budowlanymi. Należy je wykazać odrębnie.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do zachowania się próbek produktu budowlanego w specjalnych warunkach badań w trakcie badań; nie należy ich rozumieć jako jedyne kryterium oceny potencjalnego zagrożenia pożarowego produktu budowlanego w przypadku zastosowania.

Niniejsze świadectwo badań jest ważne do 28 lutego 2011.

Gräfelfing, dnia 13.02.2006

Kierownik dziedziny: Mgr inż. (FH) W. Albrecht

(-) podpis nieczytelny

Kontroler: M. Mayer

(-) podpis nieczytelny

(-) pieczęć okrągła nieczytelna

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do przedmiotów badań. Opublikowanie fragmentaryczne raportu z badań lub powołanie się na raport z badań jest dozwolone wyłącznie po uprzednim pisemnym zezwoleniu instytutu Forschungsinstitut für Wärmeschutz, Monachium.

Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. Monachium
Lochhamer Schlag 4 D-82166 Gräfelfing

Telefon: +49(0)89 8 58 00-0

Telefaks: +49(0)89 8 58 00-40

info@fiw-muenchen.de

www.fiw-muenchen.de